



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสุนทร

ที่ ภก ๕๓๐๐๑/.....

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

๑.เรื่องเดิม

ด้วย นายจุมพล เลิศชูวงศา มีความประสงค์ให้เทศบาลตำบลศรีสุนทรตรวจสอบ/แก้ไข ปัญหา น้ำท่วมขัง บริเวณทางเข้าร้าน Quality Homemart รายละเอียดปรากฏตามคำร้องทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒.ข้อเท็จจริง

ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า น่าจะมีการเทปูนทับตะแกรงเหล็กระบายน้ำ บริเวณหน้าร้าน Quality Homemart เนื่องจากโดยปกติจะต้องมีจุดพักเพื่อระบายน้ำ ในทุกระยะ ๑๕ เมตร และในขณะที่ตรวจสอบพบมีน้ำขังอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น รายละเอียดปรากฏตามภาพถ่ายแนบท้าย

๓.ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุทธิพันธุ์ ตันดีสัตยานนท์)

นิติกรปฏิบัติการ

(นายวรราชทศ หลวงแก้ว)

หัวหน้าสำนักงาน

(นางสาวสุจินดา ทองแก้ว)

หัวหน้าสำนักงาน

(นายฉวีรัตน์ ตันพงษ์เศรษฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

๒๘๐๙๖๗

ภาพการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

